

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

Lavori d'urgenza propedeutici alla manutenzione straordinaria nelle cabine di trasformazione MT/BT denominate T4 e T5 e prova di intervento sui relè di protezione di MT", ubicate nell'area di proprietà Regione Lazio nel Centro Agroalimentare all'Ingresso di Fondi (MOF)

CUP F78120000130002

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

VISTA la delega concessa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11.08.2023;

DATO ATTO delle Disposizioni di cui all'art. 7 dell'Atto transattivo sottoscritto tra la MOF Scpa e la Regione Lazio in data 18.11.2019 e registrato dall'Ufficiale Rogante al Reg. Cron. N. 23684 del 07.01.2020;

VISTA la propria deliberazione del 24.01.2020, n. 207;

DATO ATTO della D.D. G16091 del 23.12.2020 del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio;

VISTA la nota prot.2503 del 14.10.2021 con la quale MOF Scpa ha trasmesso alla Regione Lazio, ex art. 7 del predetto Atto transattivo, il Programma previsionale degli interventi di manutenzione straordinaria;

VISTE, altresì, le note prot.226 del 31.01.2022 e nota prot.864 del 14.04.2022 con la quale la MOF Scpa, ha trasmesso alla Regione Lazio rispettivamente il I ed il stralcio del suddetto programma di interventi urgenti ed indifferibili tra i quali è ricompreso l'intervento di manutenzione straordinaria "Impianto Centrale Frigorifera";

VISTA la DGR n.313 del 24.05.2022 con la quale la Regione Lazio ha preso atto del "Programma previsionale degli interventi di manutenzione straordinaria" presentato dalla MOF Scpa ed ha autorizzato, tra l'altro, la realizzazione del I° e II° stralcio di interventi del citato "Programma previsionale degli interventi di manutenzione straordinaria";

DATO ATTO che le cabine di trasformazione T4 e T5 della proprietà regionale sono, tra l'altro, di servizio alle aree e corpi di fabbrica a queste collegati e, più in particolare, all'impianto di refrigerazione della Centrale Frigorifera;

RILEVATO che, nell'ambito degli impianti connessi agli interventi del Programma previsionale, è stato accertato, tra gli altri, un malfunzionamento di interruttori di MT e BT nelle cabine T4 e T5 con distacchi continui dell'energia elettrica e mancata attivazione dei gruppi elettrogeni di emergenza che determinano un disservizio elettrico, a volte anche di alcune ore, sia alle attività di mercato che alla Centrale Frigorifera;

CONSIDERATO che, per individuare le cause effettive del malfunzionamento, necessita preliminarmente effettuare un intervento esplorativo che accerti le cause reali che determinano i distacchi continui dell'energia elettrica e, più in particolare, la mancata attivazione dei gruppi elettrogeni di emergenza;

RILEVATO che detto intervento è urgente ed improcrastinabile in quanto propedeutico per individuare gli eventuali guasti della complessiva componentistica delle suddette cabine elettriche;

VISTO il piano di intervento relativo ai "lavori d'urgenza propedeutici alla manutenzione straordinaria nelle cabine di trasformazione MT/BT denominate T4 e T5 e prova di intervento sui relè di protezione di MT", che richiede l'intervento di una ditta specializzata in grado di assicurare una alta professionalità e le migliori condizioni di prezzo anche in previsione degli effettivi interventi che si renderanno necessari a seguito della individuazione dei guasti;

DATO ATTO che, effettuata una attenta indagine, è stata individuata la ELETTROTEK srl - con sede in Latina, via della Dinamica, 11 - P.IVA 02887290597, specializzata in impianti elettrici, quadri elettrici e automazioni e che, tra l'altro, ha collaborato con il subappaltatore originario che ha realizzato i quadri elettrici delle cabine T4 e T5, la Ditta cui affidare l'intervento in oggetto;

DATO ATTO, altresì, che per le ragioni appena richiamate la ditta ELETTRONTEK srl è Ditta già accreditata presso la MOF ScpA e risulta essere tuttora in possesso dei requisiti di carattere generale che la rendono idonea alla contrattazione;

PRESO ATTO che la Ditta ELETTRONTEK srl, all'uopo contattata, ha presentato la propria migliore offerta, quantificata in € 3.700,00 per la cabina T4, € 3.200,00 per la cabina T5 e € 350,00/cadauno per la prova di intervento sui relè di protezione di media tensione, oneri della sicurezza inclusi ed iva esclusa;

RITENUTA congrua l'offerta della ditta ELETTRONTEK srl rispetto alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e alla stima del piano di intervento complessivo;

VALUTATO che, per tutto quanto sopra espresso, nulla osta per l'affidamento diretto alla Ditta ELETTRONTEK srl;

DISPONE

- L'affidamento dei "lavori d'urgenza propedeutici alla manutenzione straordinaria nelle cabine di trasformazione MT/BT denominate T4 e T5", ubicate nell'area di proprietà Regione Lazio nel Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (MOF), alla Ditta ELETTRONTEK srl - con sede in Latina, via della Dinamica 11, P.IVA 02887290597, per l'importo di € 3.700,00 per la cabina T4, € 3.200,00 per la cabina T5 ed € 350,00/cadauno per la prova di intervento sui relè di protezione di media tensione, oneri della sicurezza inclusi ed iva esclusa;
- Che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
- La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito della MOF ScpA alla sezione "Trasparenza".

R



L'Amministratore Delegato
(Enzo Adessi)

